

# Drift och skötselinstruktion

BLÜCHER Trap rostfri garagespygatt



## Omfattar:

Golvbrunn Trap 901, 911 och 921

Vattenlås: VL 563-110

Silgaller: 300x300 mm

Rutgaller: 300x300 mm

Ribbgaller: 300x300 mm

Sandfång: Ø 300 H= 300 mm (12 liter)



## Till Fastighetsägaren

Fastigheten har utrustats med golvränna av fabrikat BLÜCHER Trap i rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301)

Garagespygatten är utprovad och uppfyller kraven i DIN 19599 med bl.a. avseende på säker anslutning till plastmatta eller tätskikt, samt därutöver högt ställda kapacitets- och hygienkrav.

## Innan driftsättning

- Kontrollera att golvrännan är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att ev. vattenlåset är monterat samt sandfång.
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med erforderligt antal skruvar.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och att det klarar de förekommande trafiklasterna.

## Normal skötsel

BLÜCHER Trap garagespygatt har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningskapacitet.

Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t.ex. grus och klädesludd kan golvbrunnen behövas rengöras med ett visst intervall.

Rengöring:

- Lyft upp gallret, sandfång och vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler, sandfång och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera sandfång och därefter vattenlåset genom att trycka och vrida det på plats. Se till att tätningsringen är smord med tvål, såpa eller silikon för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningsringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera gallret.

## Tekniska data

Se separat produktblad.

## BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

www.blucher.se . mail@blucher.se

### Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma  
Tel 070 564 21 30 . Fax 08 19 02 47

### Göteborg

Västgötagatan 4 . 504 38 Borås  
Tel 070 215 40 54 . Fax 033 10 74 15

### Malmö

Borrgatan 5 . 211 24 Malmö  
Tel 070 209 80 87 . Fax 040 93 84 41